

BALANCE DE HOSPITALES

LUNES 11 DE MARZO

6:30PM

Hospital José María Benítez. La Victoria. 12:01 am

Con luz.

Hospital Luis Razzetti. Barinas. 7:08 am

Sin luz, Planta funcionando. Sin fallecidos.

Hospital Universitario de Caracas. 7:32 am

Con luz. Sin fallecidos.

Hospital General del Sur. Zulia. 8:32 am

Sin luz. Planta funcionando. Sin fallecidos.

Hospital Central de Maracay. 9:33am

Con luz desde las 11 pm. Sin fallecidos.

Hospital Universitario Antonio Patricio Alcalá. Cumaná. 10:44 am

Con luz desde la 1:30 am. Sin fallecidos

Hospital Uyapar. Bolívar. 12:15m

Sin luz. **2 fallecidos**. 1 dependiente de vasoactivos conectada a bomba de infusión. 1 hipotermia.

Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo. Trujillo. 12:17 m

Sin luz. Sin fallecidos.



Hospital Luis Razzetti. Barinas. 12:24 m

Sin luz. Planta funcionando. Sin fallecidos.

Hospital Militar Carlos Arvelo. Caracas. 12:24m

Con luz. Sin agua. Sin fallecidos. Puertas cerradas por contingencia.

Hospital Dr. Alfredo Van Grieken. Coro. 1:32 pm

Sin luz. Planta funcionando. Sin agua, funcionando con la reserva de los tanques. Sin fallecidos.

Hospital Central de Maracay. 1:44pm

Sin luz. Planta funcionando. Sin agua. Sin fallecidos.

Hospital Ranuarez Balza. Guárico. 2:12pm

Con luz. Agua intermitente. Sin fallecidos.

Hospital Central de Maracay. 2:13pm

Sin luz. Planta funcionando sólo para el 10% del hospital: emergencia, UCI y quirófanos. Sin agua desde el miércoles. **1 fallecido.**

Magallanes de Catia. Caracas 2:20pm

Con luz. Sin agua. Sin fallecidos.

Hospital de El Tigre. Anzoátegui. 2:22pm

Con luz. Con agua. Sin fallecidos.

Hospital Universitario de Caracas. 1:23pm

Con luz. Sin agua ni soporte alterno (cisterna). Sin quirófanos. Sin fallecidos.



Maternidad Concepción Palacios. Caracas. 2:27pm

Con luz. Sin agua. Sin fallecidos.

Hospital Luis Razzetti. Barinas. 2:30pm

Sin luz. Planta funcionando. Sin agua. Sin fallecidos.

Hospital Luis Razzetti. Barcelona. 2:35pm

Con luz. Agua intermitente. Sin fallecidos. (La planta eléctrica fue sustituida porque no era suficiente).

Hospital Dr. Luis Razzetti. Delta Amacuro. 3:01pm

Con luz desde la medianoche. Agua de cisternas. Sin fallecidos.

Hospital Magallanes de Catia. 3:16pm

Reportan que la planta se dañó. Si se vuelve a ir la luz, no tienen soporte alterno.

Hospital Universitario Ángel Larralde. Carabobo. 3:18pm

Con luz. Planta operativa. Con agua. No hay instrumental estéril, suspendidas cirugías. Sin fallecidos.

Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar. Monagas. 3:20pm

Luz intermitente. Plantas accesorias que fueron instaladas el sábado, sólo cubren emergencia, quirófano y sala de parto. Sin agua. Sin fallecidos.

Hospital Vargas. Vargas. 3:45pm

Sin luz. Planta funcionando. Agua por suministro externo. Sin fallecidos.

JM de los Ríos. Caracas. 3:49pm

Sin Luz. Funcionando con plantas para emergencia y terapia. No hay aire acondicionado ni agua. Entrada y estacionamiento cerrados por orden de la dirección.

Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Carabobo. 3:50pm

Con luz. Planta funcionó. Sin agua. Sin fallecidos.

Oncológico Pérez Carreño. Carabobo. 3:50pm

Planta funcionando. Sin agua. Se llevó una cisterna y fue insuficiente. Sin fallecidos.

Centros hospitalarios de Naguanagua: Carabobo, González Plaza, Miguel Pérez Carreño, Ambulatorios y CDI's, todos sin agua

La planta del Hospital Carabobo falló ayer y los pacientes fueron referidos al Oncológico y a la CHET

Hospital José María Benítez. La Victoria. 4:57pm

Con luz. Sin fallecidos.

Hospital Universitario de Maracaibo. 5:03pm

Sin luz. Con agua gracias a soporte alterno. Sin fallecidos.

Hospital General del Sur. Zulia. 5:09pm

Sin luz. Con planta. Sin fallecidos.

Hospital Domingo Luciani. Caracas. 5:26pm

Sin luz. Planta funcionando. Sin agua. Sin fallecidos.

